

МЧС РОССИИ  
**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

36700 РД г. Махачкала, ул. М. Ярагского-124<sup>А</sup> E-mail: mchspord@dinet.ru

Отдел НД и ПР №7 УНД ГУ МЧС России по РД

г. Дербент, ул. Коммунаров, 19/6 тел: 4-17-24

Телефон доверия ГУ МЧС России по РД 39-99-99

**Предписание № 9/1/6**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Заведующей Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Великент» Алифхановой Маине Севлиденовне, во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №7 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 9 от «09» января 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «25» января 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «25» января 2019 г. проведена проверка государственным инспектором ОНД и ПР №7 лейтенантом внутренней службы Нифталиевым Анзором Мамедшаховичем в здании МКДОУ «Детский сад Великент» совместно с заведующей МКДОУ ДС Великент Алифхановой М.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить систему пожарной сигнализации подачи дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21	20.04.2019	
2	Имеющиеся системы и средства противопожарной защиты объекта в целом (автоматическая пожарная сигнализация) эксплуатировать в исправное состояние.	ППР РФ №390 п. 61	20.04.2019	
3	Обеспечить вторыми эвакуационными выходами с четырех спальных помещений в здании Детского сада Великент	(СНиП 21-01-96 п.6.12);	20.04.2019	
4	В помещении котельной предусмотреть сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности помещения, равной 10% НКПП или ПКД природного газа. Сигнализаторы загазованности должны быть сброкированными и быстродействующими запарными клапанами, установленными на воде газа в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности	(СП 60.13320.2012 п. 6.64);	20.04.2019	

5	В отношении объекта защиты разработать декларацию пожарной безопасности	(ФЗ. От 22.07.2008 №123 (ред от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст.64»	20.04.2019	
6	Имеющийся наружный противопожарный водоем привести в исправное состояние	( ППР РФ №390 п. 55);	20.04.2019	
7	Заведующей детского сада и ответственному за пожарную безопасность пройти обучение по программе пожарно-технического минимума	(п. 3 ППР РФ)	20.04.2019	
8	Имеющийся план эвакуации людей при пожаре и ЧС разработать по ГОСТу	(ст. 151,ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п. 4.5.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009)	20.04.2019	
9	Имеющийся на территории пожарный щит объекта защиты доукомплектовать пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6.	(Правила противопожарного режима в РФ п. 481);	20.04.2019	
10	На путях эвакуации проложена отопительная труба, демонтировать для свободной эвакуации	(ППР в РФ п. 36-б п.4.3.3 СП 1.13130.2009, ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	20.04.2019	
11	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечить наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ	(п. 33 и п. 43 ППР РФ №390);	20.04.2019	
12	Имеющийся на территории пожарный щит объекта защиты доукомплектовать пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6.	(Правила противопожарного режима в РФ п. 481);	20.04.2019	
13	С пути эвакуации демонтировать отопительную трубу, препятствующая свободной эвакуации	(ППР в РФ п. 36-б п.4.3.3 СП 1.13130.2009, ст. 89 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях по-	20.04.2019	

		жарной безопасности»);		
14	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителю организации обеспечить наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ	(п. 33 и п. 43 ППР РФ №390);	20.04.2019	
15	Оборудовать выход на кровлю противопожарным люком 2 типа с закрепленной стальной стремянкой	(ч.4, ст. 4 ФЗ №123, п.8.4 СНиП 21-01-97)	20.04.2019	
16	В детском саду электропроводку проложенную по горючей основе потолочного перекрытия демонтировать	(ППР в РФ п. 42);	20.04.2019	
17	Работы по монтажу технических средств автоматической пожарной сигнализации (АПС) в здании произвести с утвержденной проектно-сметной документацией;	ст.151, ФЗ от 18.07.2008г №123-ФЗ, п.1.1. РД 78.145-93;	20.04.2019	
18	В детском саду в правом крыле здания в фая на путях эвакуации демонтировать потолок обшитый горючим материалом, без сертификата соответствия	(ФЗ №123 от 22.07.2008 г. п.5 ст.52);	20.04.2019	
19	В здании, характеризующимся как объект с массовым пребыванием людей обеспечить проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок эвакуации на случай пожара (по факту: акты, подтверждающие проведение тренировок предоставить	(п. 12 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390);	20.04.2019	
20	Места расположения пожарных резервуаров и водоемов, а также на путях следования к ним установить предусмотренные по ГОСТ Р 12.4.026 указатели	(СП 8.13130.2009 прим.3 к п.9.9);	20.04.2019	
21	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения завести специальный журнал произвольной формы	(Правила противопожарного режима в РФ п.478 утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390);	20.04.2019	
22	Приемно-контрольные приборы и приборы управления, защитить от несанкционированного доступа	(п.13.14.5 СП 5.13130.2009);	20.04.2019	

23	Установленные в Детском саду огнетушители нанести порядковый номер	(ППР РФ № 390 п 477 приложения)	20.04.2019	
24	Электрощит (электрошкаф), расположенный в здании, оборудовать автоматической установкой пожаротушения.	(табл. А4 СП 5 13.130 2009);	20.04.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР №7 УНД  
и ПР ГУ МЧС России по РД  
лейтенант внутренней службы Нифталиев А.М.  
«25» января 2019 г



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):  
«25» января 2019 г.  
Заведующая МКДОУ ДС Великент»  
Алифханова М.С.

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575776

Владелец Алифханова Маина Севлиденовна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022